

Compte-rendu de visite de la délégation du CHS-CT du CFP de Cosne-Cours-sur-Loire

Le 18 mai 2022, une délégation du CHSCT, composée des élus de Solidaires Finances de la CGT Finances Publiques et de la CFDT Finances Publiques du département, s'est rendue au CFP de Cosne-Cours-sur-Loire.

Tout d'abord, concernant le rez-de-chaussez, la zone d'accueil et d'ouverture du courrier est mal sécurisé puisque rien empêche un usager de passer derrière le guichet. De plus, le bouton d'alarme sonne dans un bureau peu occupé. De même, en ce qui concerne, la salle d'accueil des usagers qui n'offre pas une évacuation sécurisée aux agents.

Dans la zone de bureau des agents, la porte d'évacuation n'est pas équipée de barre anti-panique et s'ouvre vers l'intérieur du bâtiment, au lieu de vers l'extérieur. Pour le reste du niveau, des infiltrations ont été constatées dans l'ancien logement du gardien, le volet de la porte de service du bâtiment ne fonctionne pas.

Ensuite, les extérieurs du bâtiment à besoin d'entretien, à commencer par la rénovation de la boîte aux lettres et de la mosaïque sur la colonne. Les autres points à faire sont le désherbage du parking et le nettoyage des éclairages extérieurs.

Quant au 1^{er} étage, nous avons constaté l'absence d'une porte pour le bureau de M. CAVOY.

Des toilettes à cet étage n'ont pas de lunette.

Le 2^{ème} étage est totalement vide, il doit être réaménagé, selon les besoins des agents et du service.

Cependant, nous avons vu des anomalies à corriger, déjà les archives du SIE sont toujours sur place et des toilettes ne fonctionnent pas.

Enfin, pour l'ensemble du bâtiment, il y a plusieurs points à restaurer et améliorer. Tout d'abord, les toits-terrasses et la verrière ont besoin d'entretien. Pour continuer, les volets et les stores doivent être rénovés et/ou nettoyés.

Enfin, tous les agents sont équipés de rallonges électriques dont certaines non-sécurisées, il faut revoir l'ensemble du réseau électrique ou changer les rallonges.