

Procédure d'alerte sur le site de Paganini du 27/07/2023

Le 20 juillet, l'alarme incendie s'est déclenchée inopinément sur le site de Paganini qui en conséquence a dû être évacué.

Cette opération s'est avérée véritablement chaotique et a mis en lumière de graves dysfonctionnements matériels susceptibles de mettre en péril la sécurité des agent-es.

En effet, le portail principal était fermé et maintenu clos par une chaîne qui assure sa fermeture en dehors des heures d'ouverture au public.

Seul l'accès « entrée du personnel » permettait l'évacuation mais la porte d'accès PMR (le portillon) qui doit théoriquement s'ouvrir en cas de déclenchement de l'alarme incendie est demeurée résolument close.

En conséquences, seul le tourniquet est resté fonctionnel contraignant les collègues à évacuer le site un par un, ce qui a fait longuement durer l'opération.

Suite à nos alertes écrites, de menues réparations sont intervenues sans mettre un terme pour autant aux graves dysfonctionnements signalés, comme l'a révélé un nouvel incident qui s'est produit ce jeudi 27 juillet après-midi :

Suite à ce qui semble être un exercice (avec fumée dans le hall d'accueil) visant à vérifier le fonctionnement de l'alarme incendie, l'alarme a retenti en début d'après-midi. L'évacuation du site a donné lieu aux mêmes dysfonctionnements que le 20 juillet à savoir :

1. que le portail principal est resté fermé même s'il n'est plus entravé par une chaîne ;
2. que l'accès PMR rue Reynaldo Hahn est lui aussi resté fermé ;
3. que les collègues ont une fois de plus été contraint.es d'évacuer le site par l'unique tourniquet donnant sur la rue Reynaldo Hahn, opération qui une fois de plus s'est révélée très longue.

En cas de réel incendie, ces dysfonctionnements répétés pourraient avoir des conséquences dramatiques en empêchant une évacuation rapide d'un site comptant un grand nombre d'agent.es et en compliquant l'intervention des pompiers.

En outre, cette situation a été aggravée par des échanges anarchiques entre les personnes qui sortaient d'une part, celles qui rentraient en disant qu'il s'agissait d'un exercice d'autre part, et l'absence totale d'organisation alors qu'il y avait une forte odeur de fumée dans le hall d'accueil.

Afin de préserver la sécurité et la santé des agent-es qui ne peuvent plus être exposés à des risques de cette ampleur, nous vous demandons que toutes les mesures soient prises en urgence afin de remédier à ces failles de sécurité et de fermer le site jusqu'à disposer de l'assurance que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent véritablement et parfaitement.

Les membres de la formation spécialisée SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES.